



Bundesgartenschau 1927



1927


Beispiele Mast-Kombinationen



1927 auf
zyl.-abgesetztem
Mast mit Zierringen

1927
auf konischem Mast
mit Zierringen und
Zierfuß 4410

Beispiel Wandarm



1927 auf
Wandarm
W1178A

Einsatzbereich

Außenleuchte für Parkanlagen, Altstadtbereiche, Plätze und Fußgängerzonen

Ausführung

Gehäuse aus Aluminium
Aufsatzstück aus Aluguss
Mastbefestigung für Mastzopf Ø76mm
Glas aus schlagfestem Polycarbonat, farblos-glatt
Lampenwechsel nach Aufklappen des Glases
Wartung der elektrischen Komponenten nach Aufklappen des Daches
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)
Schutzart: IP 44
empfohlene Lichtpunkthöhe: 3,50m - 4,50m
Windangriffsfläche: A = 0,23 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
kompensiert oder unkompensiert
optional einstufige Leistungsreduzierung
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

rotationssymmetrischer (Standard) oder asymmetrischer Reflektor
Reflektortypen: WOR, ASK
(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
TCT 1x 32W, 1x 42W
LED mit Refl.: 2x 10W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewicht

Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 13,2 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 04 / 2011